



donatus

verzekert kerken en monumenten

Checklist controle kerkgebouw

Naam kerkgebouw : _____

Naam controleur : _____

Datum : _____

Ruimten die weinig worden betreden regelmatig inspecteren tijdens inspectierondes (denk aan: verwarmingsruimte, werkkast, gerfkamer, consistoriekamer, zolder en ruimte in toren). Maak eventueel aparte instructies voor al deze ruimtes	Ja	Nee	Opmerkingen/actie
Is de ruimte netjes en schoon			
Zijn er beschadigingen of slijtage zichtbaar			
Zijn de (wand)contactdozen in orde (geef hier aan hoeveel en waar)			
Zijn de blusmiddelen bereikbaar en gebruiksklaar (visuele controle) (geef hier aan hoeveel en waar)			
Is de (hand)brandmelder in orde/visuele controle (geef hier aan hoeveel en waar)			
Zijn de blusmiddelen recent gekeurd			
Is de vluchtroute vrij van obstakels			
Brandt de nooduitgangverlichting (geef hier aan hoeveel en waar)			
Technische ruimte	Ja	Nee	Opmerkingen/actie
Is de vloer leeg en schoon			
Zijn de schakelkasten gesloten en zie je geen bijzonderheden			
Geen opslag op de schakelkasten			
Geen losse bedrading of snoeren aanwezig			
Is de hoofdafsluiter van het water bereikbaar			
Hoofdgebouw	Ja	Nee	Opmerkingen/actie
Zijn de blusmiddelen bereikbaar en gebruiksklaar (visuele controle) (geef hier aan hoeveel en waar)			
Zijn de blusmiddelen recent gekeurd			
Zijn de (hand)brandmelders in orde/visuele controle (geef hier aan hoeveel en waar)			
Brandt de nooduitgangverlichting (geef hier aan hoeveel stuks en waar)			
Zijn de vluchtroutes vrij van obstakels			
Zijn de (wand)contactdozen in orde (geef hier aan hoeveel en waar)			

Is de brandmeldcentrale bereikbaar en brandt het groene lampje			
Zijn de nooddeuren eenvoudig te openen (geef hier aan hoeveel en waar)			
Keuken	Ja	Nee	Opmerkingen/actie
Is de keuken netjes en schoon			
Zijn de (wand)contactdozen in orde			
Zijn de blusmiddelen bereikbaar en gebruiksklaar (visuele controle) (geef hier aan hoeveel en waar)			
Zijn de blusmiddelen recent gekeurd			
Brandt de nooduitgangverlichting (geef hier aan hoeveel en waar)			
Is de blusdeken aanwezig (geef hier aan waar)			
Is de vluchtroute vrij van obstakels			
Zijn de nooddeuren eenvoudig te openen (geef hier aan hoeveel en waar)			
Zijn de EHBO-materialen aanwezig en compleet (wanneer verzegeld is zichtbaar wanneer er wat gebruikt is)			
Is de keukenapparatuur (koffieapparaten, koelkasten en vaatwasser) in goede staat			
Toiletten	Ja	Nee	Opmerkingen/actie
Werkt de zoemer van het invalidentoilet (ook weer resetten)			
Buitenterrein	Ja	Nee	Opmerkingen/actie
Is de bliksemafleider nog compleet (let op koperdiefstal)			
Worden de bosschages om het gebouw niet te hoog/dichtbij			
Doet de buitenverlichting het overal (en zijn alle plekken waar men binnen kan treden verlicht)			
In geval van aangekondigde vorst buitenkranen afsluiten en aftappen. (Bij strenge vorst in combinatie met harde wind eventueel de waterinstallatie van het gebouw afsluiten en aftappen. Moderne cv-installaties zijn vaak voorzien van een vorstbeveiliging, controleer of de uwe dat ook is)			
Liggen alle dakpannen nog goed? Zijn er ontbrekende dakpannen (Lekkages worden meestal veroorzaakt als gevolg van ontbrekende of scheefgewaaide dakpannen, ook kunnen gebreken aan de dakgoten hiervan de oorzaak zijn)			
Controleer of de dakgoten schoon zijn			

Doe de controle – voor zo ver mogelijk – wekelijks of maandelijks op een vaste dag en neem dan ook de voor uw gebouw specifieke aandachtspunten mee (die u van uw brandweer heeft doorgekregen). Maak een plan van aanpak (en aangepast logboek) voor uw specifieke gebouw en situatie. Geef op de checklist aan waar u tegenaan loopt en geef aan wat wel/niet voldoet. Maak een planning wanneer de knelpunten opgelost moeten zijn, dit is afhankelijk van de tijd en budget. Leg oplossingen op basis van gelijkwaardigheid voor aan de brandweer.